

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» июня 2023 г.
учётный № проверки 56230061000206522779



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 486/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *«Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
«Детский сад № 89»*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного
Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
Пасечного Александра Викторовича от 15.06.2023 №486.*

Инспекционный визит проведен: *в период с «21» июня 2023 года - по «21» июня 2023 года.*

*1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской
области Писаревой Галиной Дмитриевной*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен: *инспекционный визит по адресу:*

460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17

(контрольное (надзорное) мероприятие)

входе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Михайцова Юлия Борисовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

*Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона От 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:*

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отделка потолка в помещении музыкального зала выполнена из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ1	п. 8 ст. 134 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	21.04.2024	
2.	Отделка потолка и покрытие пола в помещениях групповых ячеек (пол: группа №1, 3,4; потолок: группа №2,3) выполнены из материалов класса пожарной опасности более, чем КМ2	ст. 134 п.7 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	21.04.2024	
3.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор первого этажа), при одностороннем расположении дверей, выполнена менее 1,2м (фактически 0,88 с учетом ширины коридора 1,23м, ширины дверного полотна 0,69м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024 1	
4.	Помещение пищеблока не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (отсутствует акт сдачи-приемки)	ст. 4, 6, 59, 88 таб. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1.5.2 «ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт РФ. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;	21.04.2024	
5.	В помещении пищеблока предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде	ст. 4, 6, 59, 88 таб. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	21.04.2024	

	выбран без учета из типа противопожарной преграды (отсутствует акт сдачи-приемки)	безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1.5.2 «ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт РФ. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;	!	
6.	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2м (фактически 0,66м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	!
7.	Ширина маршей лестниц лестничных клеток (правое крыло здания, левое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически левое крыло 0,89м, правое крыло 0,98м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
8.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №4) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,78м-0,88м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
9.	Размещение точечных пожарных извещателей в помещениях выполнено не расстоянии менее 0,5м от электросветильников	ст. 4, 6, 83 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;	21.04.2024	

10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы №3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,70м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
11.	Помещение игровой группы №3 не обеспечено двумя эвакуационными выходами	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
12.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни группы №3 выполнена менее 1,2м (фактически 0,78м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	1 1
13.	Ширина эвакуационных выходов из помещения учебного класса выполнена менее 1,2м (фактически 0,76м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
14.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №2) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,77м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
15.	Эвакуационные выходы из помещения спортивного зала выполнены шириной менее 1,2м (фактически 0,78м-0,88м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	
16.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (группа №1) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,66м-0,88м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	21.04.2024	1
17.	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен непосредственно наружу обособленным от общей	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.2 СП	21.04.2024	

	лестничной клетки здания	1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;		
18.	К зданию детского сада не предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон	ст. 4, 6, 90 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».	21.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебно обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Писарева Галина Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

заведующий Михайлова Ю.Б.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Handwritten Signature]
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

